AZ ATOMERŐMŰ 30 KM-ES KÖRZETÉBEN MÉRT DÓZISTELJESÍTMÉNYEK

2023. január

Állomás	**Dózisteljesítmény [nSv/h]**
A 1 PAE környezete	74
A 2 PAE környezete	74
A 3 PAE környezete	74
A 4 PAE környezete	82
A 5 PAE környezete	85
A 6 PAE környezete	72
A 7 PAE környezete	74
A 8 PAE környezete	82
A 9 PAE környezete	74
C10 Uszód	87
C11 Paks	75
C12 Dunaszentgyörgy1	91
C13 Dunaszentgyörgy2	81
C14 Csámpa vízmű	72
C15 Földespuszta	90
C16 Dunaszentbenedek	86
C17 Géderlak	92
C18 Foktő	91
C19 Tengelic*	-
C20 Kalocsa	86
C21Kiskőrös	78
C22 Szekszárd	96
C23 Úzd	89
B24 Dunaföldvár	95
L25 Paks lakótelep	53

**Megjegyzés: A TLD nem volt kiértékelhető*

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek a PA ZRt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] vannak hitelesítve.