

AZ ATOMERŐMŰ 30 KM-ES KÖRZETÉBEN MÉRT DÓZISTELJESÍTMÉNYEK

2026. június

Állomás	Dózisteljesítmény [nSv/h]
A 1 PAE környezete	77
A 2 PAE környezete	78
A 3 PAE környezete	76
A 4 PAE környezete	79
A 5 PAE környezete	84
A 6 PAE környezete	69
A 7 PAE környezete	64
A 8 PAE környezete	81
A 9 PAE környezete	69
C10 Uszód	83
C11 Paks	69
C12 Dunaszentgyörgy1	66
C13 Dunaszentgyörgy2	68
C14 Csámpa	68
C15 Földespuszta	80
C16 Dunaszentbenedek	82
C17 Géderlak	83
C18 Foktő	91
C19 Tengelic	67
C20 Kalocsa	82
C21 Kiskőrös	72
C22 Szekszárd	90
C23 Úzd	87
B24 Dunaföldvár	83
L25 Paks lakótelep	74

**Megjegyzés: A TLD nem volt kiértékelhető*

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek a PA ZRt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] vannak hitelesítve.