AZ ATOMERŐMŰ 30 KM-ES KÖRZETÉBEN MÉRT DÓZISTELJESÍTMÉNYEK

2026. augusztus

Állomás	**Dózisteljesítmény [nSv/h]**
A 1 PAE környezete	68
A 2 PAE környezete	78
A 3 PAE környezete	79
A 4 PAE környezete	83
A 5 PAE környezete	86
A 6 PAE környezete	71
A 7 PAE környezete	65
A 8 PAE környezete	71
A 9 PAE környezete	70
C10 Uszód	85
C11 Paks	70
C12 Dunaszentgyörgy1	71
C13 Dunaszentgyörgy2	68
C14 Csámpa	67
C15 Földespuszta	83
C16 Dunaszentbenedek	82
C17 Géderlak	88
C18 Foktő	97
C19 Tengelic	71
C20 Kalocsa	87
C21Kiskőrös	71
C22 Szekszárd	93
C23 Úzd	85
B24 Dunaföldvár	69
L25 Paks lakótelep	72

**Megjegyzés: A TLD nem volt kiértékelhető*

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet értelmében dózismérésre csak a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) által típusvizsgált, és hitelesítéssel rendelkező mérőberendezés használható. Ennek a követelménynek a PA ZRt. által használt fenti mérőberendezések megfelelnek. Ezek a dózismérők ún. környezeti dózisegyenértékben [nSv/h] vannak hitelesítve.